

第160回経営協議会[臨時]議事録

日 時 令和8年5月25日(月)～5月29日(金) 持ち回り審議

学外委員 空閑委員、中川委員、長友委員、橋本委員、牧委員、松尾委員、眞鍋委員、森委員、山下委員

学内委員 村松学長、阪口理事、仲谷理事、浦木理事、大月理事、和田情報理工学域長、中村情報理工学研究科長

議 題

審議事項1 令和9年度施設整備費補助金概算要求事業(案)について

(資料①)

令和9年度施設整備費補助金概算要求事業(案)について持ち回り審議を行い、これを了承した。

主な意見は次のとおり

○要求順位第2位の「ライフライン再生(給水設備)」について、東4号館の高置水槽は、耐震性能の基準を満たしておらず、震災時に重大な破損事故のおそれがあるとのことだが、この場合でも、人的被害には及ばないとの認識でよろしか。

また、要求順位第3位「ライフライン再生(自家発電設備)」について、災害時に消火栓が作動しないという事態は看過できないものとする。今期予算が確保できない場合でも、現時点の設備状況では当該リスクは生じないと考えてよろしいか。

(回答)要求順位第2位「ライフライン再生(給水設備)」については、震災時に重大な破損事故が生じた場合でも、直ちに直接的な人的被害は生じないとする。

但し、高置水槽が破損した際は、東4号館内への給水機能を長期間失うことになる。

また、要求順位第3位「ライフライン再生(自家発電設備)」については、現時点では、対象の自家発電設備は故障もなく稼働しており、災害時でも消火栓は作動するため、ご推察のとおり、今期施設整備費補助金の措置がない場合でも、現時点の整備状況では当該リスクは生じない。直ちに故障する恐れがあるわけではないが、耐用年数を超過しているため、予防保全として今期の予算で要求している。

[配付資料]

① 令和9年度施設整備費補助金概算要求事業(案)について